

RAPPORT D'ESSAIS N° BV 07-848

2. OBSERVATIONS FAITES PAR LE LABORATOIRE

- Réglage du corps d'épreuve Sans intervention du laboratoire.
- Remarques particulières Néant.

3. CLASSEMENT OBTENU LORS DES ESSAIS DE LA MENUISERIE

En application des normes de classement précisant les critères auxquels doivent satisfaire les fenêtres et portes-fenêtres soumises aux essais définis par les normes d'essais et dont les résultats sont joints ci-après, la menuiserie essayée répond au classement suivant :

PERMÉABILITE A L'AIR Classe A*3

ÉTANCHÉITE A L'EAU Classe E*2A

RÉSISTANCE AU VENT Classe V*C4

EFFORTS DE MANŒUVRE Classe 1

SIPAR s.r.l.

Via Saletti, 5
25050 PIAN CAMUNO (Brescia)
Tel. 0364.598993 - Fax 0364.598996
Cod. Fisc. e Partita IVA: 01866230988

Nota :

- Ce classement ne vaut que pour la menuiserie testée.
- Ce rapport d'essais ne préjuge pas de l'attribution du droit d'usage d'une marque de certification.